

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

1101/2023L

Datum provedení: 10.1.2023

Název a sídlo organizace:	Společenství vlastníků domu Purkyňova 1476/72, Brno Purkyňova 1476/72, Královo Pole, 612 00 Brno IČ: 29218969
Označení revidovaného objektu:	bytový dům Purkyňova 72 612 00 Brno
Jméno a příjmení revizního technika: číslo osvědčení:	Ing. Petr Novotný 14265/9/20/R-PZ- a,b,c,d,e,f,g
Název a sídlo oprávněné organizace: číslo oprávnění:	Ing. Petr Novotný, IČ: 61438588 Ulice Kosmonautů 412/13, 625 00 Brno 7051/9/19/PZ-M,R-c,e,f,g

Druh revize: provozní

Označení zařízení,
předmět revize:

Stávající nízkotlaký rozvod zemního plynu v rozsahu:
- od HUP po uzavěry před plynoměry.

Revidováno dle NV191/2022 Sb., ČSN 386405, ČSN-EN1775,
TPG 704 01, TPG 934 01. Rozsah revize je dán přístupností jednotlivých
částí plynovodu.

Druh zařízení: F

Za provozovatele
se zúčastnil:

p. Kohoutek

Celkové zhodnocení
zařízení:

Plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje: 3 strany

Datum vystavení: 10.1.2023

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x RT



.....
podpis a razítko revizního technika,
oprávněné organizace
Ing. Petr Novotný, IČ: 61438588
číslo osvědčení: 14265/9/20/R-PZ-a,b,c,d,e,f,g
číslo oprávnění: 7051/9/19/PZ-M,R-c,e,f,g

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

B. Údaje o měření a zkouškách

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření, lhůt k odstranění

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení

- A. Jedná se o stávající NTL rozvod zemního plynu s provozním přetlakem do 2,1 kPa. Je tvořen bezešvými ocelovými trubkami spojovanými sváry, šroubovými spoji. Plynovod je veden ležatým i stoupacím potrubím, po omítce, pod omítkou, zemí, osazen uzavíracími armaturami, zátkami.

Stručný popis zařízení:

Domovní rozvod:

Revidovaný plynovod začíná HUP, jež tvoří zemní souprava umístěná v chodníku před domem. Následuje vedení zemí, cca 3m, prostupující do domu v prostoru sklepa. Za prostupem DN50 je umístěn KK50. Od uzávěru pokračuje svařované potrubí DN50, vedené pod stropem sklepa, navazující do stoupacího potrubí. Stoupací potrubí je vedeno pod omítkou, chodbou schodiště, jsou z něj vyvedeny odbočky k plynoměrům umístěným ve skříňkách na chodbě jednotlivých podlaží:

- 1.NP: 2x plynoměr, KK32, pro byty č.1,2
- 2.NP: 2x plynoměr, KK32, pro byty č.3,4
- 3.NP: 2x plynoměr, KK32, pro byty č.5,6
- 4.NP: 2x plynoměr, KK32, pro byty č.7,8
- 5.NP: 1x plynoměr, KK25, pro byt č.10, byt č.9 bez plynové přípojky

Celkem 5.patrový dům, 10 bytů, 9 plynoměrů.

- B. Na plynovodu byly provedeny následující kontroly, zkoušky a měření:

- vizuální prohlídka vedení plynovodu
- zkoušky ovladatelnosti uzavíracích armatur
- zkouška těsnosti plynovodu provedená provozním přetlakem s použitým detektorem:
- detektor GD 500, sonda PS50, kalibrace 19.10.2022.

Zkoušky provedl: RT Jaromír Hemala, dne 10.1.2023.

- C. Únik plynu nebyl detekován.

Prostory, kde je umístěno vedení plynovodu, jsou vyhovující.

Uzavírací armatury jsou ovladatelné, funkční.

Stav plynovodu je vyhovující.

Závady či nedostatky nebyly zjištěny.

- D., E. Předchozí revize, kontroly:

- dne 5.9.2016, RT Ing. Petr Novotný (revize).
- dne 9.10.2019, RT Ing. Petr Novotný (revize)

Provoz vyhrazených plynových zařízení určuje provozovateli následné zákonné povinnosti:

- provádět kontrolu plynového zařízení **1x ročně** dle NV 191/2022 Sb.
- provádět provozní revize dle NV 191/2022 Sb. vždy po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce) nebo **do 3 let** od poslední provozní revize
- vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami
- provádět pravidelné kontroly komínů a odtahů od spotřebičů oprávněnou kominickou organizací. (zápis do provozního deníku)
- provádět pravidelné provozní kontroly technického stavu spotřebičů oprávněnou servisní organizací. (zápis do provozního deníku)